

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий ГБДОУ детский сад № 3
 Кировского района Санкт-Петербурга
 И.Н. Кузнецова
 «...» ... 2016 г.



Перечень мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения ГБДОУ детский сад № 3 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: пр. Трамвайный, д. 11, к. 4, выполнение которых является невозможным

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование включения в перечень
1	2	4
1	Пути движения внутри здания	
1.1	Обустроить внутреннюю лестницу, доступную для МГН, с шириной лестничного марша не менее 1,35 м. Ширина ступеней должна составлять 0,28-0,35 м, высота ступеней - 0,13-0,17 м.	Ширина марша составляет 1,25 м, увеличение невозможно.
1.2	Предусмотреть при перепаде высот пола в здании устройство подъемного устройства.	Установка стационарной подъемной платформы на лестнице, предназначенной для эвакуации людей, невозможна.
2	Санитарно-гигиенические помещения	
2.1	Оборудовать в уборной не менее одной кабины шириной не менее 1,65 м и глубиной - не менее 1,8 м, с шириной двери не менее 0,9 м. В кабине рядом с унитазом предусмотреть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски. В кабине обеспечить свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	Максимально возможная ширина кабины (при условии демонтажа 1 унитаза) составит до 1,24 м, глубина - до 1,17 м, пространство рядом с кабиной - до 0,7 м. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,4 м обеспечить невозможно.
2.2	Применять унитазы, имеющие опору для спины. Применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.	Стандартная кабина в школьном туалете не позволяет расположить ручное кнопочное управление сливом воды на боковой стене (или применить автоматический слив воды). Установка опоры для спины возможна только при использовании унитаза с инсталляцией.